

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 119007 vom/ dated 20.11.2019

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile.
The subject of the approval comprises the following parts.

Bezeichnung des Gegenstandes Description of Subject	Typ Type	Kenn-Nr. des Inhabers Holder's Registration No.	Anerkennungsnr Approval No.
Eingabeeinrichtung mit der Softwareversion EHMIF.01.0V02.XX	luminAXS mifareDESFire Leser RS-485 mit 2 Tasten	027915.10	
bestehend aus: - Wandmontageplatte - Gehäuseunterteil - Elektroneinheit - Gehäuseoberteil - Display / Membranschalter - Schrauben - Plombe			
Option: - Sichtschutz - Montageplatte für aP Kabeleinführung - Softwaretool IQ DeviceInstaller - Programmierbox USB		027965.10 027964	
		027966	

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 119007 vom/ dated 20.11.2019

 Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.
 The subject of the approval is described by the following documents.

Art der Unterlage Type of Document	Kennzeichnung der Unterlage Identification of document	Datum Date	Seiten Pages
Montage-Anschluss-Anleitung	P30735-10-002-05	25.10.2019	22
Bedienungsanleitung	P30735-03-002-02	25.10.2019	18
Programmieranleitung	800-23688	21.11.2017	16
IQ DeviceInstaller			
Stromlaufplan	800-23068, Rev. D	20.11.2017	1
Bestückungsplan	800-23128, Rev. C	20.11.2017	2
Stückliste:			
- Platine	100-06939, Rev. E	17.07.2019	19
- Gesamtstückliste Leser	027915.10, Rev. A	13.11.2019	3
- Sichtschutz	027965.10, Rev. A	26.09.2019	1
- Montageplatte für aP Kabeleinführung	27964, Rev. C	13.02.2018	1
- Zubehör	100-06601, Rev. F	24.10.2019	1
Konstruktionszeichnung:			
- Tastatur	300-11095-XX, Rev. A	01.07.2019	3
- Zusammenstellungszeichnung	027915.10 Rev. A	13.11.2019	1
- Sichtschutz	700-05535-XX, Rev. C	17.09.2018	1
- Montageplatte für aP Kabeleinführung	700-04621-XX, Rev. C	09.12.2016	1
Spezifikation Membranschalter	ES300-11095, Rev. A	12.07.2019	3
Kennzeichnung	MPR06454-A	14.11.2019	1
Datenblatt Deckel-/ Abreißschalter	ALPS – SPVQ8	14.11.2019	8



zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 119007 vom/ dated 20.11.2019

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.
Instructions for the application of the subject of approval [see enclosure 1].

1. Die Bedienung der Eingabeeinrichtung erfolgt durch ein materielles (elektronisch codiertes) Identifikationsmerkmal.
2. Bei der Installation muss als Schnittstelle RS-485 verwendet werden.
3. Für die Bedienung der Eingabeeinrichtung dürfen nur MIFARE DESFire EV1/EV2-Datenträger verwendet werden.
4. In Einbruchmeldeanlagen nach EN 50131-1 darf die Eingabeeinrichtung als zusätzliche Bedieneinrichtung (ZBE) Typ B verwendet werden