



# Anerkennung

von Bauteilen und Systemen

# Approval

of Components and Systems

Inhaber der Anerkennung  
Holder of the Approval

Novar GmbH  
Johannes-Mauthe-Straße 14  
72458 Albstadt

## Die Anerkennung

umfasst nur das angegebene Bauteil/System in der zur Prüfung eingereichten Ausführung

- mit den Bestandteilen nach Anlage 1,
- dokumentiert in den technischen Unterlagen nach Anlage 2,
- zur Verwendung in den angegebenen Einrichtungen der Brandschutz- und Sicherungstechnik.

Bei der Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung sind die Hinweise nach Anlage 3 zu beachten.

Das Zertifikat darf nur unverändert und mit sämtlichen Anlagen vervielfältigt werden. Alle Änderungen der Voraussetzungen für die Anerkennung sind der VdS-Zertifizierungsstelle – mitsamt den erforderlichen Unterlagen – unverzüglich zu übermitteln.

## This Approval

is valid only for the specified component/system as submitted for testing

- together with the parts listed in enclosure 1
- documented in the technical documents according to enclosure 2
- for the use in the specified fire protection and security installations.

When using the subject of the approval the notes of enclosure 3 shall be observed.

This certificate may only be reproduced in its present form without any modifications including all enclosures. All changes of the underlying conditions of this approval shall be reported at once to the VdS certification body including the required documentation.

**VdS Schadenverhütung GmbH**  
Zertifizierungsstelle  
Amsterdamer Str. 174  
D-50735 Köln

Ein Unternehmen des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV), durch die DAkKS akkreditiert als Zertifizierungsstelle für Produkte in den Bereichen Brandschutz und Sicherungstechnik

A company of the German Insurance Association (GDV) accredited by DAkKS as certification body for fire protection and security products

| Anerkennungs-Nr.<br>Approval No. | Anzahl der Seiten<br>No. of pages | gültig vom (TT.MM.JJJJ)<br>valid from (dd.mm.yyyy) | gültig bis (TT.MM.JJJJ)<br>valid until (dd.mm.yyyy) |
|----------------------------------|-----------------------------------|--|---|
| Z 119003                         | 4                                 | 20.11.2019   | 19.11.2023  |

Gegenstand der Anerkennung  
Subject of the Approval

Eingabeeinrichtung (EE)  
luminAXS mifareDESFire Leser mit 2 Tasten

Verwendung  
Use

in Zutrittskontrollanlagen der Klasse C

Anerkennungsgrundlagen  
Basis of the Approval

VdS 2344:2014-07  
VdS 2110:2017-09  
VdS 2203:2001-03  
VdS 2358:2009-10

Köln, den 20.11.2019

Dr. Reinermann

Geschäftsführer  
Managing Director

i. V. Grundmann

Leiter der Zertifizierungsstelle  
Head of Certification Body





zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. Z 119003 vom/ dated 20.11.2019

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.  
The subject of the approval is described by the following documents.

| Art der Unterlage<br>Type of Document     | Kennzeichnung der Unterlage<br>Identification of document | Datum<br>Date | Seiten<br>Pages |
|---|---|---------------|-----------------|
| Montage-Anschluss-Anleitung               | P30735-10-002-05  | 25.10.2019    | 22              |
| Bedienungsanleitung                       | P30735-03-002-02  | 25.10.2019    | 18              |
| Programmieranleitung                      | 800-23688   | 21.11.2017    | 16              |
| IQ DeviceInstaller                        |   |               |                 |
| Stromlaufplan                             | 800-23068, Rev. D   | 20.11.2017    | 1               |
| Bestückungsplan                           | 800-23128, Rev. C   | 20.11.2017    | 2               |
| Stückliste:                               |   |               |                 |
| - Platine                                 | 100-06939, Rev. E   | 17.07.2019    | 19              |
| - Gesamtstückliste Leser                  | 027915.10, Rev. A   | 13.11.2019    | 3               |
| - Sichtschutz                             | 027965.10, Rev. A   | 26.09.2019    | 1               |
| - Montageplatte für aP<br>Kabeleinführung | 27964, Rev. C   | 13.02.2018    | 1               |
| - Zubehör                                 | 100-06601, Rev. F   | 24.10.2019    | 1               |
| Konstruktionszeichnung:                   |   |               |                 |
| - Tastatur                                | 300-11095-XX, Rev. A                                      | 01.07.2019    | 3               |
| - Zusammenstellungszeichnung              | 027915.10 Rev. A  | 13.11.2019    | 1               |
| - Sichtschutz                             | 700-05535-XX, Rev. C                                      | 17.09.2018    | 1               |
| - Montageplatte für aP<br>Kabeleinführung | 700-04621-XX, Rev. C                                      | 09.12.2016    | 1               |
| Spezifikation Membranschalter             | ES300-11095, Rev. A                                       | 12.07.2019    | 3               |
| Kennzeichnung                             | MPR06454-A  | 14.11.2019    | 1               |
| Datenblatt Deckel-/<br>Abreißschalter     | ALPS – SPVQ8  | 14.11.2019    | 8               |



Anlage / Enclosure 3

Seite / Sheet 1

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. Z 119003 vom/ dated 20.11.2019

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.  
Instructions for the application of the subject of approval (see enclosure 1).

1. Die Bedienung der Eingabeeinrichtung erfolgt durch ein materielles (elektronisch codiertes) Identifikationsmerkmal.
2. Bei der Installation muss als Schnittstelle RS-485 verwendet werden.
3. Für die Bedienung der Eingabeeinrichtung dürfen nur MIFARE DESFire EV1/EV2-Datenträger verwendet werden