

Prüf- und Zertifizierungsstelle  
im BG-PRÜFZERT



Hauptverband der gewerblichen  
Berufsgenossenschaften

## Zeichengenehmigung

984023

Bescheinigungs-Nummer

Name und Anschrift  
des Bescheinigungsinhabers:  
(Auftraggeber) Honeywell Control Systems Ltd.  
Newhouse Industrial Estate  
Motherwell ML 15SB, Scotland, United Kingdom

Name und Anschrift  
des Herstellers: Honeywell Control Systems Ltd.  
Newhouse Industrial Estate  
Motherwell ML 15SB, Scotland, United Kingdom

Zeichen des Auftraggebers: Purchase Order No. 7819613M2  
Zeichen der Prüf- und Zertifizierungsstelle: VE-Nr.1998 24945-02, Apf/Bö/Fk  
Ausstellungsdatum: 30.12.1998

Produktbezeichnung: Positionsschalter GKM

Typ: Siehe Anlage

Bestimmungsgemäße  
Verwendung: Positionsschalter für Sicherheitsfunktionen  
Prüfzeugnis Nr. 1998 24945-02




Der Inhaber dieser Zeichengenehmigung ist berechtigt, das nebenstehend abgebildete BG-PRÜFZERT-Zeichen an den mit dem geprüften Baumuster übereinstimmenden Produkten anzubringen. Die Berechtigung zum Anbringen des Zeichens erlischt spätestens am: 31.01.2004

31.01.2004

<sup>1)</sup> Bescheinigungs-Nummer

Leiter der Zertifizierungsstelle

  
.....  
(Dr.-Ing. Joachim Lambert)

Fachzertifizierer

  
.....  
(Dipl.-Ing. Ralf Apfeld)

PZB06  
10.98



Postadresse:  
53754 Sankt Augustin

Hausadresse:  
Alte Heerstraße 111  
53757 Sankt Augustin

Tel: 0 22 41/2 31-02  
Fax: 0 22 41/2 31-22 34



**BIA**

Berufsgenossenschaftliches Institut für Arbeitssicherheit

Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften

[an94502.doc]

St. Augustin, 06.01.2000  
Apf/Ksp/Fk, VE-Nr. 1998 24945-02

### Anlage zur Zeichengenehmigung Nr. 984023

(Diese Anlage ersetzt die Anlage vom 31.05.1999 zur Zeichengenehmigung Nr. 984023.)

#### Typenschlüssel

Typ GKM V<sup>\*)</sup> W<sup>\*)</sup> X<sup>\*)</sup> Y<sup>\*)</sup> Z<sup>\*)</sup>  
\*) wahlweise

V = Gehäuseart  
A = Kabelanschluß seitlich  
overmolded  
B = Kabelanschluß unten  
overmolded  
C = Steckanschluß seitlich  
D = Steckanschluß unten  
F = Steckanschluß unten und seitlich


W = Kabellängen  
1-9 = Länge in Metern  
0 = mit Steckanschluß

X = Kontakte  
3 = Silberkontakte 1NO/1NC  
9 = Goldkontakte 1NO/1NC  
6 = Silberkontakte 2NC  
7 = Goldkontakte 2NC

Y = Betätigungskräfte  
D = erhöhte Betätigungs kraft  
W = normale Betätigungs kraft

Z = Betätiger  
1 = gerader Betätiger  
2 = gewinkelter Betätiger

Leiter der Zertifizierungsstelle

  
.....  
Dr.-Ing. Joachim Lambert

Fachzertifizierer

  
.....  
Dipl.-Ing. Ralf Apfeld

Hausadresse:  
Alte Heerstraße 111  
D-53754 Sankt Augustin

Tel. (0 22 41) 2 31 - 02  
Fax (0 22 41) 2 31 - 22 34  
e-mail: bia@hvbg.de  
Internetpage: <http://www.hvbg.de>  
IK: 120 591 481

BfG Bank AG Bonn  
(BLZ 380 101 11) 1 014 846 000  
Commerzbank AG Siegburg  
(BLZ 380 400 07) 3 305 331

Zuschriften bitte an  
das Institut richten, nicht  
an Einzelpersonen